

ZAMAWIAJĄCY:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp

Nr sprawy: DURiE-KW-64-2026

Gorzów Wlkp. 11.08.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

**„Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru POLON w Pawilonie nr 9 –
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Walczaka 42.”**

1. Przedmiot zamówienia: dostawa /* usługa /* ~~robota budowlana~~ /*
2. Opis przedmiotu zamówienia:¹
3. **Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru POLON w Pawilonie nr 9 –
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Walczaka 42.**

Zakres prac do wykonania:

- zakup, dostawa i montaż nowej centrali pożarowej POLON6000 (wyposażonej w drukarkę),
- wymiana wszystkich elementów pętli sygnałowych (ok. 110 sztuk czujek, przycisków ROP, sygnalizatorów akustycznych) obejmującej piwnicę wraz z wymianą okablowania (kable prowadzone w korytkach natynkowych),
- przełączenie do nowej centrali POLON6000 przebudowanych pętli sygnałowych,
- demontaż i likwidacja centrali POLON3000,
- konfiguracja systemu i szkolenie obsługi

Konieczne przeprowadzenie wizji lokalnej w celu prawidłowego oszacowania oferty cenowej.

Okres gwarancji²: minimum 5 lat

4. Termin realizacji zamówienia: **do końca października 2026**

5. Warunki płatności: **przelew 30 dni**

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia ³:.....

7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert⁴:

- 1) **Cena - waga 100 %**,
- 2) - waga %

8. Cena powinna być określona w kwocie netto i brutto, w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

¹ Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia lub zamieścić informację o załącznikach,

² Jeśli jest wymagany.

³ np. wzór umowy, istotne postanowienia przyszłej umowy - załączony do zapytania

⁴ Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości zamówienia - § 5 Regulaminu

9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
10. Minimalny termin ważności oferty **30 dni od złożenia oferty**
11. Wykonawca jest obowiązany do złożenia:
- 1) **Oferty cenowej na załączonym formularzu.**
12. Termin złożenia oferty: **19.08.2026 r. do godziny 13:00**
13. Miejsce składania oferty:
- adres pocztowy: **Biuro Sekcji Utrzymania Ruchu , ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - Budynek nr 23**
14. Ofertę na druku oferty cenowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Sekcji Utrzymania Ruchu Zamawiającego, znajdującej się na terenie szpitala przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp – **Budynek nr 23** ., lub przesłać na adres Zamawiającego.
Koperta w której zostanie umieszczona oferta winna być opisana:
**”Oferta na Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru POLON w Pawilonie nr 9 – ”
Nie otwierać przed 19 sierpnia 2026 r. godz. 13:30”**
15. Termin otwarcia ofert: **19.08.2026 r. godzina 13:30 biuro Sekcji Utrzymania Ruchu i Eksploatacji ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp – BUDYNEK NR 23**
16. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji oferty, maksymalnie z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
17. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli:
- 1) Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
- 2) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania,
- 3) Zajądą inne ważne przyczyny uzasadniające unieważnienie postępowania.
18. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Molik Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Eksploatacji ul. Walczaka tel. 95 78 27 119; 504 253 902; e-mail: sławomir.molik@szpital.gorzow.pl.
19. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy⁵:
- Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.
 - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

⁵ Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom, w tym inne informacje nieujęte we wzorze.