

Gorzów Wlkp., 2006.03.24

## DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

orzekam

**I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 42 na pobór wód podziemnych z plejstoceniowego poziomu wodonośnego na potrzeby Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42 do celów pitnych, socjalnych, gospodarczych oraz do zasilania Domu Pomocy Społecznej, hotelu Pielęgniarek i pracowniczych ogrodów działkowych**

z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek nr geodez. 806/1, 806/2, 807/4 znajdujących się przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp. – składającego się z czterech studni SW-1z, SW-2, SW-3 i SW-4

w ilości:

$$\begin{aligned} Q \text{ maks. godz.} &= 60,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q \text{ średn. dob.} &= 597,0 \text{ m}^3/\text{dob.} \end{aligned}$$

$$Q \text{ roczne} = 217\,905,0 \text{ m}^3/\text{r}$$

Zasoby eksploatacyjne ujęcia - ustalone w kat. „B” według stanu na dzień 06.08.1979r zatwierdzone decyzją GT-VI-8530/14/80 Wojewody Gorzowskiego z dnia 02.04.1980r. wynoszą:

$$Q_e = 93,20 \text{ m}^3/\text{h} \text{ przy } S_1 = 5,0 \text{ m i } S_4 = 1,42 \text{ m}$$

**II. Zastrzec, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostanie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku, gdy Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu oraz w razie wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 136 ustawy prawo wodne.

### III. Zobowiązać użytkownika ujęcia wody do:

1. Dokonywania systematycznie (jeden raz w miesiącu w ustalonym dniu) odczytów z wodomierza wielkości poboru wody z każdej studni ujęcia.
2. Prowadzenia pomiaru poziomu statycznego zwierciadła wody w każdej studni. Pomiary należy przeprowadzać jeden raz do roku w studni nr 1z i nr 4 oraz dwa razy w roku w studni nr 2 przed rozpoczęciem i na koniec sezonu wegetacyjnego roślin.
3. Wykonywania co trzy lata – w zakresie podstawowym - badań jakości surowej wody pobieranej bezpośrednio z każdej studni, przy czym pierwsze badanie należy wykonać w terminie do końca bieżącego roku i przedstawić w tutejszym urzędzie.
  - Wykonywania raz do roku badania jakości wody pobieranej ze studni nr SW-1z i SW- 4 w zakresie wskaźników: mętność, odczyn, przewodność, twardość, chlorki, siarczany, mangan i żelazo.
4. Przeprowadzania co trzy lata kontrolnych pomiarów wydajności każdej studni ujęcia wraz z pomiarem położenia zwierciadła wody.
5. Prowadzenia książki eksploatacji każdej studni i odnotowywania w niej wszelkich prac i czynności dotyczących eksploatacji studni (wielkości poboru wody, pomiary głębokości zwierciadła wody, wyniki badań jakości wody, wymiana pompy, wodomierza, awarie, przerwy w eksploatacji itp.).
6. Poboru wody z ujęcia w ilości ograniczonej niniejszym pozwoleniem z jednoczesnym zachowaniem warunku eksploatacji każdej studni z wydajnością nie przekraczającą dopuszczalnej wydajności jej filtra.
7. Wymiany agregatu pompowego w studni nr 2 na urządzenie o wydajności nie większej niż Q dop. filtra, tj. 16,96 m<sup>3</sup>/h - w terminie do 30.06.2006r.
8. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym urządzeń do poboru wody, prowadzenia prawidłowej eksploatacji i systematycznej konserwacji urządzeń w celu utrzymania ich funkcji.
9. Informowania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o zmianach w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności o zmianach celu lub zakresu korzystania z wody, czy warunków wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
- 10. Ze względu na długotrwałe wyłączenie z eksploatacji otworu nr SW-3 - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji należy poinformować organ o swojej decyzji odnośnie zamiaru przeprowadzenia badań i pomiarów wydajności studni w celu oceny dalszej jej przydatności i pozostawienia studni w zasobach SPSzW – Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42 lub likwidacji urządzenia.**

### IV. Ustalić ważność pozwolenia na pobór wód podziemnych do dnia **24.03.2026r.**

### V. Uznać, że podstawę wydania pozwolenia stanowi:

1. *Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych dla obiektu Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42 – Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - opracowany w czerwcu 2005 r.*  
Autor opracowania: Wiesława Gralak.

2. *Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów w kat. „B” na ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Szpitala w miejscowości Gorzów Wlkp.* - opracowana we wrześniu 1979r. przez Geologiczno-Górnictw Spółdzielnię Pracy Hydrogeowiert w Ośnie.  
Autor opracowania: Tadeusz Zdunek
3. *Aneks Nr 1 do Dokumentacji Hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gorzowie Wlkp.* - opracowany w październiku 1985r. przez Spółdzielnię Hydrogeowiert jw.  
Autor opracowania : Jerzy Łęcki
4. *Aneks do Dokumentacji Hydrogeologicznej w kat. „B” na ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich w miejscowości Gorzów Wlkp. Al. Walczaka 42 zlewnia rzeki Warty. Użytkownik: Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny* - opracowany w marcu 1988r. przez Spółdzielnię Pracy Robót Hydrogeologicznych w Jelonku k. Poznania.  
Autor opracowania: Ewa Ferchmin
5. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
6. Dokumentacja dotycząca prowadzonego postępowania wodnoprawnego.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 37 pkt. 1 ww. ustawy - pobór wód podziemnych jest szczególnym korzystaniem z wód. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia w myśl art. 140 ustawy jest starosta, a w przypadku miasta na prawach powiatu – prezydent miasta.

Dnia 28 lutego 2006r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z własnego ujęcia znajdującego się na terenie Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie jw. powiadomione zostały wszystkie strony pismem z dnia 07.03.2005 r., a ponadto informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zgodnie z art. 127 ust. 6 prawa wodnego podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie od dnia 10.03.2006 r. do dnia 23.03.2006 r. na tablicy ogłoszeń urzędu. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne wnioski w przedmiotowej sprawie.

Dnia 16.03.2006 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - będący stroną w toczącym się postępowaniu - w piśmie znak: ZH-533/131/500/06 z dnia 16.03.2006 r. przedstawił swoje stanowisko w sprawie nie zgłaszając zastrzeżeń do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Ujęcie wody przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp. eksploatowane było dotychczas dla potrzeb Samodzielnego – Publicznego Psychiatryczno -Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. na mocy pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej nr OŚR.I-6210-1/18/01 z dnia 2001.01.02, którego ważność skończyła się z dniem 31.01.2006r. Ujęcie składa się z czterech studni wierconych,

z których SW-1z i SW-4 stanowią ujęcie podstawowe, natomiast SW-2 i SW-3 - awaryjne, przy czym studnia nr 3 jest od wielu lat wyłączona z eksploatacji ze względu na spadek wydajności. Każda ze studni pobiera wodę z plejstocenijskiego poziomu wodonośnego.

Ujęcie zapewnia dostawę wody do celów pitnych, socjalnych i gospodarczych do obiektów szpitalnych, a ponadto z ujęcia zasilany jest Dom Pomocy Społecznej, Hotel Pielęgniarek oraz sezonowo – pracownicze ogrody działkowe.

Ze względu na cel poboru woda wymaga jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda surowa ze studni wykazuje okresowo przekroczenia zawartości żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, suchej pozostałości, również mętności i odczynu w odniesieniu do wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kierowana jest do sieci wodociągowej szpitala bez poddawania jej procesowi uzdatniania. Pełna ocena aktualnej jakości wody podziemnej ze studni w odniesieniu do klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu (PIOŚ-1995) nie jest możliwa ze względu na brak analiz podstawowych wskaźników. Z tego też względu wnioskodawca został zobowiązany do wykonania w terminie do końca 2006r. badania surowej wody z każdej studni w zakresie podstawowym i powtarzania tych analiz co trzy lata.

Zasoby ujęcia pokrywają zapotrzebowanie wnioskodawcy na pobór wody podziemnej. Ujęcie może być eksploatowane w ramach pozwolenia, lecz z wydajnością nie przekraczającą wielkości dopuszczalnej wydajności filtra poszczególnych studni. Ze względu na parametry agregatu pompowego w studni SW-2 ( $Q=21\sim 66\text{ m}^3/\text{h}$ ) przekraczające wielkość wydajności dopuszczalnej filtra studni zobowiązano wnioskodawcę do wymiany agregatu na urządzenie o wydajności nie przekraczającej  $Q\text{ dop. filtra} = 16,96\text{ m}^3/\text{h}$ .

Na mocy decyzji OŚR.I-6210-1/18/01 z dnia 02.01.2001r. ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej dla każdej studni. W dokumentacji hydrogeologicznej nie ustalono obszaru zasobowego (OZ) dla przedmiotowego ujęcia.


Analiza całości przedłożonego materiału dowodowego wykazała zasadność udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej w ilości przez wnioskodawcę wnioskowanej. Ważność decyzji na pobór wody ustalono zgodnie z wnioskiem z dnia 23.02.2006r. na 20 lat, tj. do dnia 24.03.2026r.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji decyzji.

#### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

*Oplatę skarbową za decyzję pozwolenie wodnoprawne w wysokości 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych) uiszczono w dniu 04.04.2006r. zgodnie ze stawką określoną w kolumnie 3 część IV punkt 23 załącznika do ustawy z dnia 09.09.2000r. – O opłacie skarbowej (tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydz. Budżetu i Rachunkowości GBS Gorzów Wlkp. 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003.*



z up. PREZYDENTA

mgr inż. Dorota Szukalska-Kozłakowska  
Naczelnik Wydziału

**Otrzymują:**

1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp.  
ul. Walczaka 42  
66-400 Gorzów Wlkp.

2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
66-400 Gorzów Wlkp.  
Zespół Szpitalny przy ul. Walczaka 42  
Zał. Operat wodnoprawny – egz. nr 2

**Do wiadomości:**

1. Dyrektor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Grunwaldzka 21  
60-783 Poznań
2. Zarząd Województwa Lubuskiego  
w Zielonej Górze  
ul. Podgórna 7  
65-954 Zielona Góra
3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Zał. Operat wodnoprawny – egz. nr 1 - aa  
Dokumentacja hydrogeologiczna - aa

